



BOU-II.2512.84.2025

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia jednorazowego przeglądu i konserwacji wraz ze sprawdzeniem i kontrolą szczelności 23 urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53 i ul. Zielińskiego 13.

Zakres wymaganych czynności:

- a) odgrzybienie jednostek wewnętrznych,
- b) oczyszczenie skraplaczy jednostek zewnętrznych,
- c) sprawdzenie parametrów chłodniczych urządzeń, uzupełnienie czynnika chłodzącego,
- d) sprawdzenie instalacji elektrycznej (stanu przyłączy elektrycznych, stanu przewodów przyłączeniowych),
- e) sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania central chłodniczych (czyszczenie, sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego, kontrola szczelności w celu dokonania wpisu do CRO),
- f) zgłaszanie na bieżąco wykrytych usterek i wycena napraw,
- g) 10 szt. jednostek zewnętrznych zaokiennych posadowiona jest na fasadzie budynku na wysokości II piętra, dostęp do nich możliwy jest przy użyciu podnośnika lub rusztowania (koszt organizacji podnośnika lub rusztowania leży po stronie Wykonawcy).

Informacje dodatkowe:

Wykonawca musi posiadać odpowiednie i aktualne uprawnienia, a także doświadczenie do serwisowania urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Podczas kalkulacji oferty, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszelkich kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia, w tym również np. kosztów dostawy zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji: 7 dni od dnia podpisania umowy.

Osoba do kontaktu:

p. Monika Wziętek-Kaim, nr tel. 48 36-20-271, adres e-mail: mwziatek-kaim@mazowieckie.pl

p. Tytus Kacprzak, nr tel. 48 36-20-390, adres e-mail: tkacprzak@mazowieckie.pl