

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Adres artykułu: <https://cmsbip.mazowieckie.pl/artykuł/313-26110-budynek-mazowieckiego-urzedu-wojewodzkiego-w-warszawie-przy-alejach-jerozolimskich-28>

Budynek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 28

Budynek administrowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 28, 00-024 Warszawa, w którym siedzibę mają :

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Wydział Polityki Społecznej

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości

Urząd m.st. Warszawy - Biuro Obsługi m.st. Warszawy

Mazowiecki Kurator Oświaty

Opis sposobu dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Nowy Świat i Alei Jerozolimskich 28.

Pieszo

Dojście piesze jest od ronda De Gaulle'a i Alei Jerozolimskich 28. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów.

Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. schodki. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Pociągiem

Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości do ok. 500 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

Autobusem

Najbliższe przystanki autobusowe: Nowy Świat Foksal 01, Nowy Świat Foksal 02.

Tramwajem

Najbliższe przystanki tramwajowe: Muzeum Narodowe 05, Muzeum Narodowe 06.

Samochodem

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się przy Alejach Jerozolimskich 28. Parking miejski występuje w miejscach wyznaczonych strefą płatnego parkowania. Parking jest płatny w godzinach 7:00-18:00.

Taksówką

Najbliższy postój taksówek znajduje w odległości ok 20 m. przy Alejach Jerozolimskich 28.

Wejście do budynku i obszar kontroli

Wejście jest zadaszone i znajduje się w prześwicie budynku. Wejście jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (szerokość) przejścia powyżej 90 cm. Drzwi podwójne nie otwierają się automatycznie, brak przycisku przywołującego.

Na elewacji znajduje się oznakowanie z tabliczką nazw urzędów. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce.

Brak jest pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego.

Schody w holu głównym znajdują się na wprost wejścia i prowadzą na cztery piętra.

Po lewej stronie znajduje się stanowisko ochrony, winda oraz toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową z przewijakiem dla małych dzieci.

Po prawej stronie znajduje się punkt obsługi interesantów i kancelaria.

Po prawej stronie od schodów znajduje kącik dla dzieci.

Komunikacja wewnętrzna

Schody

Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Schody łączą poziom parteru z piątym piętrem z wyłączeniem drugiego piętra skrzydła południowego.

Korytarze

Dwie klatki schodowe w tym jedna od strony zachodniej z wyjściem ewakuacyjnym zamknięta jest na kluczyk, który znajduje się w skrzynce awaryjnej (obok tych drzwi). Druga klatka od strony wschodniej jest głównym wejściem do obiektu. Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się dwóch osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi.

Windy

Winda znajduje się w głównym holu i jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Winda łączy poziom zero z czwartym piętrem. Brak dostępu do piątego piętra. Przejście wyłącznie wąskimi krętymi schodkami. Winda wyposażona jest w przyciski wypukłe. Brak oznaczenia brajlem.

Dostosowanie (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W holu obsługi klienta na parterze brak tablic elektronicznych z wyświetleniem informacji o kolejce osób oczekujących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp osób z niepełnosprawnością ruchową z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Brak jest dostępu do tłumacza języka migowego.

Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Pomieszczenie sanitarne

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze po lewej stronie przy wejściu głównym. Drzwi do toalety nie posiadają samozamykacza. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak przycisku przywołującego.

Miska ustępowa jest wyposażona w uchwyt. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia. Obok znajduje się rozkładany przewijak.

Pomieszczenie konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku.

Sala do spotkań nie jest oznakowana tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w sali spotkań. Ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Ewakuacja budynku

Ewakuacja oznakowanymi klatkami schodowymi i ogólnodostępnymi ciągami komunikacyjnymi.

Tagi: dostępność architektoniczna

Metryczka

Podmiot udostępniający:	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Odpowiedzialny za treść:	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wytworzył:	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Data wytworzenia:	14.10.2020
Opublikował w BIP:	Anna Malinowska
Data opublikowania:	14.10.2020 13:59
Ostatnio zaktualizował:	Anna Malinowska
Data ostatniej aktualizacji:	14.10.2020 14:00
Liczba wyświetleń:	277