

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Adres artykułu: <https://cmsbip.mazowieckie.pl/arttykul/313-26131-delegatura-w-ostrolece>

Delegatura w Ostrołęce

Delegatura w Ostrołęce

Budynek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce, przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, w którym siedzibę mają: Biuro Wojewody, Biuro Obsługi Urzędu, Biuro Kadr i Organizacji, Wydział Geodezji, Wydział Infrastruktury, Wydział Kontroli, Wydział Zdrowia, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Nadzoru Prawnego, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Spraw Cudzoziemców.

Opis sposobu dojazdu

Budynek znajduje się na rogu ul Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 i H. Dobrzańskiego

Pieszo

Dojścia piesze są od ulic Fieldorfa „Nila” i ul H. Dobrzańskiego. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, zastosowano natomiast zaniżone krawężniki i zmianę faktury nawierzchni na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią

Pociągiem

Najbliższa stacja PKP Ostrołęka, Plac Dworcowy 4 znajduje się w odległości do ok.3800 m.

Autobusem

Najbliższe przystanki autobusowe: róg H. Dobrzańskiego 2 i gen. Fieldorfa „Nila”.

Samochodem

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy wejściu do budynku.

Brak w okolicy postojów taksówek.

Wejście do budynku

Budynek posiada główne zadaszone wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych, drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie mają odpowiednie wymiary. Obok schodów znajduje się pochylnia.

Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. W ramach jednej kondygnacji budynku występują zmiany poziomów. Schody wewnątrz budynku są odpowiedniej szerokości oraz posiadają poręcze. Początek i koniec ich biegów jest oznaczony kontrastowo.

Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na wysokim parterze. W budynku nie ma windy.

Brak toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych na wysokim parterze.

W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych przy wejściu bocznym przy garażach od strony ul. Wesolej. Toaleta jest zamykana na klucz, który jest dostępny w barze. W toalecie brak przestrzeni manewrowej.

Komunikacja wewnętrzna

Korytarze

Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość, meble nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Schody

Stopnie schodów są proste bez podcięć. Krawędzie każdego pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu oznakowane są kolorem kontrastowym na powierzchni poziomej i pionowej.

Windy

Brak windy w budynku

Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku sądu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu szczepień weterynaryjnych.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Brak dostępu do tłumacza języka migowego.

Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Pomieszczenia sanitarne

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy wejściu bocznym przy garażach od strony ul. Wesołej. W toalecie brak jest przestrzeni manewrowej. Brak systemu przyzywającego. Miska klozetowa wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku

Sala konferencyjna jest oznakowana tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych,

Ewakuacja z budynku

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Tagi: dostępność architektoniczna

Metryczka

Podmiot udostępniający:	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Odpowiedzialny za treść:	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wytworzył:	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Data wytworzenia:	15.10.2020
Opublikował w BIP:	Anna Malinowska
Data opublikowania:	19.10.2020 12:19
Ostatnio zaktualizował:	Anna Malinowska
Data ostatniej aktualizacji:	21.10.2020 09:01
Liczba wyświetleń:	396